

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Приморскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

690091, г. Владивосток, ул. Суханова, 3 (423)243-28-27, Email: gu_mchs_pk@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности Ленинского района г. Владивостока УНД и ПР
ГУ МЧС России по Приморскому краю
(наименование органа государственного надзора)

690005, г. Владивосток, ул. Новоивановская, 3а, (423) 2648-636
Email: 1_1_ogpn@mail.primorye.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 99/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением китайского языка г. Владивостока»
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Ленинского района г. Владивостока по пожарному надзору Валишин Д.С. от 16 марта 2015 №99 и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» проведена проверка:

Государственный инспектор Ленинского района г. Владивостока по пожарному надзору Бахарев Павел Николаевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9 с углубленным изучением китайского языка г. Владивостока», ул. Пушкинская 39
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *директор Баранова Татьяна Даниловна.*
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<i>Не предоставлена уточненная либо разработанная вновь декларация пожарной безопасности, в связи с изменением требований пожарной безопасности (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г.</i>	<i>ФЗ № 123 ст. 5 ч. 6, ст. 64 ч. 6; Приказ МЧС России № 91 п. 7.</i>	<i>15.07.2015</i>	

	№390 "О противопожарном режиме").			
2	Инструкция о мерах пожарной безопасности выполнена не в соответствии с требованиями установленными разделом XVIII настоящих Правил.	ФЗ-123 ст.6, ст.151; Правила противопожарного режима в РФ п. 461	15.07.2015	
3	Не обеспечена исправность внутреннего противопожарного водопровода.	ФЗ-123 ст.6, ст.151; Правила противопожарного режима в РФ п.55	15.07.2015	
4	Выходы из лестничных клеток на чердак следует предусматривать через противопожарные двери 2-го типа размерами не менее 0,75x1,5 м.	ФЗ-123 ст.6, ст.151; СНиП 21-01-97* п.8.4*	15.07.2015	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Ленинского района
г. Владивостока по пожарному надзору

Бахарев Павел Николаевич

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

" 30 " 05 2015 г.



Предписание для исполнения получил:

[Signature]
(подпись)
"30" марта 2015 г.

директор Золотых Т.Ф.
(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору